

Tisztelt Jegyző Úr!

BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkeztetés száma:	
Elkészítés ideje:	2024 -05- 24
Elkészítő:	
Ellátó:	

A Helyi Értékvédelmi Pályázathoz (MF-121/2024) küldjük a kiegészítést.


Ürgehegy 4852/1 hrsz

Köszönettel

Szabó Lászlóné

2051





Szakvélemény

Tisztelt Megrendelő!

A 2051 Biatorbágy Ürgehegy Mészáros dűlő 48 hrsz:52/1 címen található ingatlan helyszíni felmérése során megállapítást nyert, hogy a pince oldalfalainak vakolata a fennálló körülmények végett elvált a tartószerkezettől, mállik nagyobb felületekben esik le. Penészedés jelei több helyen látható. Az állag megóvása érdekében szükségessé vált a régi vakolat eltávolítása és új lélegzővakolat felhordása. A földem fa szerkezete a magas páratartalomnak köszönhetően elkorhadott. A szerkezet statikai állapota nagy mértékben rongálódott. A földem megerősítése már nem lehetséges, ezért a beszakadását megelőzve a teljes földem cseréje szükséges.


OverBau Kft.
8088 Tabajd, Damjanich utca 10.
Adószám: 32325900 - 2 - 07
Bszsz.: 10300002-14515354-00014909

Biatorbágy, 2024. május 17.