

# ÖSSZEFOGLALÓ

**Megrendelő: Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.**

**1116 Budapest, Kondorfa utca 6-8.**

**Projekt: Azbesztvizsgálat (2026/K/07232)**

Összefoglaló száma: 1059192/1

Analitika kezdete: 2026. 05. 22.

Analitika vége: 2026. 05. 25.

A Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül az összefoglaló csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



**Vizsgálati mintákat összesítő táblázat**

Beszállító: BÁLINT Analitika Kft. Beszállítás ideje: 2026/05/18 10:15 Megrendelőlap száma: 2026/009716

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítási módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
26-1406/1	2026/05/15	Anyagminta	0006843166	500 g	Egyéb	Nem tartósított	Nem akkreditált	Bálint Analitika Mémóki Kutató és Szolgáltató Kft.	

**Azbesztvizsgálat**

Mintatípus: Anyagminta

NF X43-050:2021

Vizsgált paraméter	Minta jele
Azbeszttartalom	-*

\*: A mintában azbeszt nem kimutatható

Égetéssel és/vagy savas feltárással történő kezelés.

A vizsgálatok során használt készülékek: Energiadiszperzív röntgenspektrometriás analizátorral (EDS) felszerelt transzmissziós elektronmikroszkóp

A vizsgálatot a Polskie Centrum Akredytacji által AB 1609 számon nyilvántartott akkreditált szervezet, a Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o. vizsgáló laboratóriuma végezte.

2026. május 27.

Soltész Emese  
projekt koordinációs főmunkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.