

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
5.	344	Arany János utca 21.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető, csonkakonttyal, palafedéssel	Az utcai nyílászáró T-osztású, az udvari ablakok hatosztatúak, a külső bejárati ajtó betétes	Eltérő színű cementrabcos vakolat

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A főépület mögött, több kisebb félnyeregtetős épület	Nincs adat	Eredeti faléckapu. Faléces kerítés, környezetébe nem illő lakatosszerkezetű nagykapu. A falécek festékhibásak.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Eredeti tömegarányokkal rendelkező, egyszerű parasztház, melynek udvari ablakai eredeti hatosztatúak, az utcai ablak valószínűleg újabb keletű, könnyöklőpárkányos.	Műszaki állapota megfelelő. A lábazat vízszed, a nyílászárók festékhibásak, az ereszcsonna sérült, korrodálódott	A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vizesedése megakadályozandó.	A nyílászárókat le kell festeni.	A kút felújítandó.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Az épületeket le kell meszelni.		A léckerítés megőrzendő, a nagykaput le kell cserélni az épület jellegéhez illő kapura.	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók

